

*Копия*  
*Бериса*

# БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**  
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.  
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отдел надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону**  
Почтовый адрес: ул. Максима Горького, 206, г. Ростов-на-Дону, 344022. Телефоны: (863) 266-60-28, (863) 266-51-80.  
Факс: (863) 266-51-80. E-mail: gpn\_rnd@mail.ru  
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

г. Ростов-на-Дону  
(место составления акта)

« 10 » февраля 2012 г.  
(дата составления акта)  
14 часов 00 минут  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 4-6

По адресу/адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Греческого города Волос, 3, ул. Нефедова, 59  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 4-6 от 29 декабря 2011 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
МБДОУ: центр развития ребенка - детский сад первой категории №7 Октябрьского района  
г. Ростова-на-Дону  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:  
« 10 » февраля 2011 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

« - » - 20 - г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону Главного  
управления МЧС России по Ростовской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующая Бородина М.Н.  
10.01.2012 года, 14 часов 00 минут ✓

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

## БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор Октябрьского отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Иосифов Георгий Сисакович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Завхоз Минас Наталья Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

ул. Греческого города Волос,3:

- Светильник без плафона в коридоре 1 этажа (ППБ 01-03 п.60);
- Под лестничным маршем производится хранение горючих материалов (ППБ 01-03 п. 40);
- У гидрантов и по направлению к ним отсутствуют указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) (ППБ 01-03 п. 90);
- Отсутствует приказ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздухопроводов с установлением сроков (ППБ 01-03 п. 78);
- На дверях технического помещения должна быть информация о месте хранения ключей (ППБ 01-03 п. 44);
- Двери в коридоре младшей группы 2-го этажа открываются не по направлению эвакуации (ППБ 01-03 п. 52),

ул. Нефедова,59

- Светильник без плафона в лестничной клетке (ППБ 01-03 п.60);
- Двери в коридоре открываются не по направлению эвакуации (ППБ 01-03 п. 52);
- у гидрантов и по направлению к ним отсутствуют указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) (ППБ 01-03 п. 90);
- Отсутствует приказ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздухопроводов с установлением сроков (ППБ 01-03 п. 78);
- Огнетушитель в помещении кухни не пригоден к использованию (отсутствует патрубок) (ППБ 01-03 п.108, прил3 п. 17).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

# БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

  
(подпись)  
«10» февраля 2012 г.  
М.Л.П.

инспектор Октябрьского отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Иосифов Г.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Заведующая Бородина М.Н.  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » февраля 2012 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)