

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону

Почтовый адрес: пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091.

Телефоны: факс (863) 305-16-48, телефон (863) 305-16-49, e-mail: gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 45-6 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению: Центр развития ребенка -

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

детский сад первой категории № 7 Октябрьского района г. Ростова-на-Дону

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

города Ростова-на-Дону по пожарному надзору № 45-6 от « 24 » марта

(наименование органа ГПН)

20 14 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной

безопасности» в период с 11 ч. 30 мин. « 23 » апреля 20 14 г. по 12 ч. 30 мин.

«23» апреля 20 14 г., с 11 ч. 30 мин. «14» мая 2014 г. по 12 ч. 30 мин.

« 14 » мая 20 14 г. проведена проверка государственным инспектором

(должность, звание, фамилия, имя, отчество

города Ростова-на-Дону по пожарному надзору майором внутренней службы

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Панасяном Владимиром Игоревичем, проведена проверка

муниципального дошкольного образовательного учреждения: Центр развития ребенка

наименование объекта надзора и его адрес)

-детский сад первой категории № 7 Октябрьского района г. Ростова-на-Дону

г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 3.

совместно с заведующим МБДОУ №7 Бородиной Маргаритой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препития	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В помещении	(п. 13.3.8 СП 5.13130.2009)	01.12.2014г	

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	музыкального зала не установлены дополнительные пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации, осуществляющие контроль пространства ячеек потолка			
2	В помещении разновозрастной группы не установлены дополнительные пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации, осуществляющие контроль пространства ячеек потолка	(п. 13.3.8 СП 5.13130.2009)	01.12.2014г	
3	Помещение логопедического кабинета не дооборудованы дымовыми пожарными извещателями в системе автоматической пожарной сигнализации.	(п. 13.3.2 СП 5.13130.2009)	01.12.2014г	
4	Выход на чердак из лестничных клеток не оборудован противопожарным дверьми 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м.	(п.8.4* СНиП 21-01-97);	01.12.2014г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Октябрьского отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Панасян В.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » мая 20 14 г.



Предписание для исполнения получил:

✓



(подпись)

✓ завершающей Борозина Е.И.
(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » мая 20 14 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору