

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 7»

344010, г. Ростов-на-Дону
ул.Города Волос,3
ИНН/КПП 6165115300/616501001
ОГРН1046165010693
исх.№ 24 от «24» 02 2021г.

тел/факс 238-56-35
E-mail: MARGARITKA49@rambler.ru

Начальнику
ОНД и ПР по
Октябрьскому району
ОНД и ПР по
г. Ростову-на-Дону
подполковнику внутренней службы
Э.А.Плугатыреву

В ответ на Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 63-4-6-6 от 16.02.2021 и № 46-4-6-6 от 15.02.2021, администрация МБДОУ № 7 сообщает о проведении следующих мероприятий для устранения нарушений:

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок устранения	ответственный
ул.Города Волос,3			
1	На объекте защиты хранятся под лестничными маршами вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы (пост охраны расположен под лестничной клеткой)	До 01.08.2021	Заместитель заведующего Хвостикова О.В
2	На объекте защиты, ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов закреплены не надежно к полу	До 01.08.2021	Заместитель заведующего Хвостикова О.В
3	На объекте защиты в подготовительной группе размещается мебель на пути эвакуации, которая препятствует безопасной эвакуации	До 01.08.2021	Заместитель заведующего Хвостикова О.В
4	На объекте защиты в разновозрастной группе размещается мебель на пути эвакуации, которая препятствует безопасной эвакуации	До 01.08.2021	Заместитель заведующего Хвостикова О.В
5	На объекте защиты в старшей группе размещается мебель на пути эвакуации, которая препятствует безопасной эвакуации	До 01.08.2021	Заместитель заведующего Хвостикова О.В
Ул.Нефедова,59			
1	На объекте защиты горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в здании не имеют	До 01.08.2021	ООО «СБ-Сервис»

	защиты распространения пожара, а в местах прохождения линий СОУЭ через несущие стены, перекрытия, перегородки между помещениями разного функционального назначения не предусмотрены кабельные прокладки		
2	На объекте защиты отсутствует отчет об испытаниях или сертификат соответствия на предмет сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара (Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	До 01.08.2021	ООО «СБ-Сервис»
3	На объекте защиты отсутствует отчет об испытаниях или сертификат соответствия на предмет сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара (Система пожарной сигнализации)	До 01.08.2021	ООО «СБ-Сервис»
4	На объекте защиты горизонтальные и вертикальные каналы прокладки электрокабелей и проводов в здании не имеют защиты распространения пожара, а в местах прохождения шлейфов СПС через несущие стены, перекрытия, перегородки между помещениями разного функционального назначения не предусмотрены кабельные прокладки	До 01.08.2021	ООО «СБ-Сервис»

Заведующий МБДОУ № 7



Семенихина Е.В